



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37

тел: (3012) 21 26 80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 3,

тел: (3012) 21-32-20, 21-09-78, факс (3012) 21-12-54, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 85/1/42**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №64

«Колокольчик» комбинированного вида г. Улан-Удэ

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ГУ МЧС России по Республики Бурятия-  
начальника УНДПР Унагаева Д.Л. №85 от «24» августа 2017г. ст. 6 Федерального закона от 21  
декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин.

"04" сентября 2017 г. по 17 ч 00 мин. "26" сентября 2017 г. проведена проверка территории,  
зданий, помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №64 «Колокольчик» комбинированного вида г. Улан-Удэ, расположенных по  
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 18а, ул. Ключевская, 21в, Главным государственным  
инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору подполковником внутренней службы Думновым  
Алексеем Николаевичем

совместно с заведующей Мироненко О.В.

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лестничные марши наружных эвакуационных лестниц со 2-го этажа из групповых ячеек 1 и 2 корпуса №2,4,6,7,9,12,15,18 не соответствуют требованиям норм, а именно ширина лестничного марша, лестничной площадки составляет менее 1,35 м. Лестничные марши в гр.7.12 проходят вблизи оконных проемов, расстояние от которых составляет менее 1 метра.	ППРН №390 п.33., СНиП 21-01-97* п.6.29, 6,30*, СП- 01.13130.2009 п.5.2.5, ФЗ №123 ст.4 п.4.	01.06.2018г.	

2.	Не обеспечена требуемая ширина эвакуационного выхода из всех групповых ячеек, при числе эвакуирующихся более 15 человек требуемая ширина 1,2м.	СНиП 21-01-97* п.6.16., СП-01.13130.2009 5.2.14 ФЗ №123 ст.4 п.4.	01.06.2018г.	
3.	Из групповых ячеек №16,17 отсутствуют вторые рассредоточенные эвакуационные выходы.	СНиП 31-06-2009 п.4.6, СП-01.13130.2009 п. 5.2.12 ФЗ №123 ст.4 п.4.	01.06.2018г.	
4.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек №7,12,17 открываться не по направлению выхода из здания.	ППР №390 п.34, СНиП 21-01-97* п.6.17, СП-01.13130.2009 п.4.2.6 ФЗ №123 ст.4 п.4.	01.06.2018г.	
5.	Допускается установка приемно-контрольного прибора АПС в помещение без персонала, ведущего круглосуточное дежурство.	НПБ88-2001 п.12.48* ФЗ от 22.07.2008 №123 ст.83 п.8. ФЗ №123 ст.4 п.4.	01.06.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственник имущества;
- руководитель федеральных органов исполнительной власти;
- руководитель органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

  
 (подпись)  
 «26» июля 2017 год



Главный государственный инспектор  
 по пожарному надзору  
 Думнов А.Н.

Предписание для исполнения получил:  
  
 (подпись)  
 «26» 09 2017 год



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575852

Владелец Мироненко Ольга Васильевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022